

## =สำเนา=

ที่ นฐ ๕๔๑๐๒/ว ๒๕๕๙

สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐

๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจงให้ไปเสนอราคา

เรียน ผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุเครื่องดับเพลิง (ตามรายชื่อแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้ว มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา ประกอบด้วย ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาที่เหมาะสมในการจัดซื้อตามที่ได้รับพิจารณาอนุมัติ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๑. สายส่งน้ำดับเพลิง

๑.๑ สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑๐ เส้น

๑.๒ สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑๐ เส้น

๒. สายท่อดูดน้ำพร้อมข้อต่อประจํารถยนต์บรรทุกน้ำ

๒.๑ สาย/ท่อดูดน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อและหัวกะโหลก / ตะแกรงกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ สาย/ท่อดูดน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๔ ฟุต พร้อมข้อต่อและหัวกะโหลก / ตะแกรงกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๓. หัวฉีดดับเพลิง (หัวฟ็อกซ์) จำนวน ๒ หัว

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการเสนอราคาดังต่อไปนี้

๑. ( / ) ผู้ขาย ( ) ผู้รับจ้างจะต้อง ( / ) ส่งมอบพัสดุ ( ) ส่งมอบงานจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา และจะต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๒. ใบเสนอราคาตามแบบของทางบริษัทฯ

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสาร หลักฐานแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคา ดังนี้

๓.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๒ หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) / ๓.๓ ให้ผู้เสนอ...

๓.๓ ให้ผู้เสนอราคาเสนอราคาพร้อมกับแคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) และ ตัวอย่าง (Sample) ให้ตรงกับใบเสนอราคาของทางบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งเทศบาลฯคืนให้ ผู้เสนอราคาจะไม่เรียกมัดจำค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น หากไม่มีการนำเสนอแคตตาล็อก แบบรูปรายละเอียด ไม่ชัดเจน ทางเทศบาลฯขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่รับพิจารณา


๔. ผู้เสนอราคาต้องระบุชื่อ / ประเทศผู้ผลิตของสินค้าที่เสนอราคา โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ไม่น้อยไปกว่าที่เทศบาลฯกำหนดไว้ เสนอราคาสินค้าได้หลายยี่ห้อ แต่ต้องแยกการเสนอราคาให้เห็นได้ชัดเจน

๕. เทศบาลฯ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอหรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ผู้เสนอราคาได้เข้าเสนอราคา และใบเสนอราคาได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

ฉะนั้น หากสนใจให้ไปยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๓๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว (ห้องกองคลัง) และจะพิจารณาผลใบเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๑ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

กองคลัง ทต.ขุนแก้ว (งานพัสดุฯ)  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๔-๙๐๐๔๔๑ ต่อ ๒๑ , ต่อ ๒๐



นครปฐม  
ปฐมนคร แห่งความจงรักภักดี

.....ปลัดเทศบาล  
.....รองปลัดเทศบาล  
.....ผู้อำนวยการกองคลัง  
.....หัวหน้าฝ่าย  
.....หัวหน้างาน  
.....พิมพ์ตรวจ

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด
๑	- สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑๐ เส้น - สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑๐ เส้น	เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว / ๒.๕ นิ้ว ตัวสายดับเพลิง ไม่มีตะเข็บ ๓ ชั้น ประกอบด้วยวัสดุดังนี้ ชั้นนอก เป็นยางสังเคราะห์ที่มีความคงทนต่อการขีดสีสูง ชั้นกลาง ถักทอจากเส้นใยสังเคราะห์ มีความเหนียวสูง ยืดหยุ่นและแข็งแรง และชั้นในสุดเป็นยางสังเคราะห์ มีความเรียบสูงแรงเสียดทานต่ำ ทนต่อแรงกระแทกของน้ำ ทั้งสามชั้นยึดติดกันแน่นเสมือนเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทะเลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ทดต่อความร้อน การขีดสี ทนต่อการบิดงอได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถม้วนเก็บได้โดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
๒	หัวฉีดน้ำดับเพลิง(หัวฟอกซ์)	ตัวหัวฉีดทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ใบพัดซีเทิลกระบบ เจ็ทช่วยในการทำน้ำให้ตียิ่งขึ้นและมียางกันกระแทก ด้ามจับให้กระชับมือลดแรงสะท้อน อัตราการฉีดน้ำได้ ๔ ระดับ ๓๐-๖๐-๙๕-๑๒๕ GPM ฉีดไกล ๔๙ เมตร ๑๐๐ Psi (๗ bar) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน NFPA
๓	- สาย/ท่อสูดน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อและหัวกะโหลก/ตะแกรงกรองผง จำนวน ๑ ชุด - สาย/ท่อสูดน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๔ ฟุต พร้อมข้อต่อและหัวกะโหลก/ตะแกรงกรองผง จำนวน ๑ ชุด	สาย/ท่อสูดน้ำดับเพลิง ชนิดท่อยางแข็งยางเสริมลวดใช้กับรถดับเพลิง ข้อต่อท่อสูดน้ำดับเพลิงชนิดเกลียวมาตรฐาน หัวกะโหลกกรองน้ำแบบเกลียวสำหรับสวมปลายสาย/ท่อสูด และตะกร้าหวายกรองผงสำหรับสวมครอบหัวกะโหลกกรองน้ำ

เสาวนา สุภักดิ์

